
BASTION

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТСЕК

УМБ



УМБ-3/120

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики, описание конструкции и принципа работы, способ установки на объекте и правила безопасной эксплуатации а***ккумуляторного отсека УМБ-3/120*** (далее по тексту – отсека).

Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной на изделии и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья – номер месяца в году выпуска. Дата выпуска изделия также указывается в руководстве по эксплуатации.

Отсек предназначен для установки в нем герметичных необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов, соответствующих стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1). Вместимость отсека представлена в табл.1. В отсеке могут быть установлены аккумуляторы других типов и емкости, соответствующие по размеру данному отсеку.

Таблица 1

Емкость АКБ, Ач	Количество АКБ, шт	Общая масса АКБ, кг, не более
17	12	98
26	9	86
38	6	86
65	3	71
80	3	87,5
100	3	95
120	3	129,8
150	2	117,4
200	1	77,5

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, не уведомляя потребителя об изменениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритные размеры (ШхВхГ) – не более 571 х 281 х 424 мм.
- Габариты полезного объема (ШхВхГ) – не более 530 х 260 х 410 мм
- Масса (без аккумуляторов) – не более 9.5 кг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

Наименование	Количество
Аккумуляторный отсек УМБ-3/120	1шт.
Руководство по эксплуатации	1экз.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Отсек может использоваться в напольном или настольном вариантах.

Аккумуляторы рекомендуемого типа, установленные в отсек, подключаются к источнику питания в соответствии со схемой подключения, приведенной в «Руководстве по эксплуатации» на него.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:
Аккумуляторный отсек

УМБ-3/120

Дата выпуска «___»_____ 20___ г.

соответствует требованиям ФИАШ.560101.001ТУ "Аккумуляторные отсеки АО ", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____
Дата продажи «___»_____20___ г. м. п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____
Дата ввода в эксплуатацию «___»_____ 20___ г. м. п
Служебные отметки _____

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА

Формат А5
ФИАШ.305136.015 РЭ-1